



Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

# Ugunsdrošība publisko pasākumu laikā

**Kristaps Eklons**

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta priekšnieka vietnieks, tālr.67075990, e-pasts: [kristaps.eklons@vugd.gov.lv](mailto:kristaps.eklons@vugd.gov.lv).

29.03.2017, Jelgava



Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests





Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests





# Ugunsdrošības noteikumi

- **Publiskais pasākums** ir fiziskās vai juridiskās personas plānots un organizēts sabiedrībai pieejams svētku, piemiņas, izklaides, sporta vai atpūtas pasākums publiskā vietā neatkarīgi no īpašuma piederības.
- **Publiskais objekts** ir objekts, kurā tiek organizēts publiskais pasākums, vai objekts, kurš neatkarīgi no tā faktiskās izmantošanas vai īpašuma formas kalpo sabiedrības kopējo vajadzību un interešu nodrošināšanai un kurš par maksu vai bez maksas ir pieejams sabiedrībai.
- Ugunsdrošības prasības, kas jāievēro, organizējot publiskos pasākumus, ir noteiktas Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumos Nr.238 „Ugunsdrošības noteikumi”.
- Ugunsdrošības noteikumi stājās spēkā 2016.gada 1.septembrī.



# Vispārīgās ugunsdrošības prasības

- Par ugunsdrošību objektā ir atbildīgs ēkas, būves, to daļu vai zemesgabala īpašnieks (valdītājs) vai pārvaldnieks, ja tas paredzēts pārvaldīšanas līgumā.
- Par ugunsdrošības prasību ievērošanu un uzraudzību publiskā pasākuma norises laikā ir atbildīga publiskā pasākuma atbildīgā persona (pasākuma organizators).
- Publiskā pasākuma atbildīgā persona nodrošina ugunsdrošības instruktāžu pasākuma norisē nodarbinātajām un organizatoriski iesaistītajām personām.
- Ugunsdrošības instrukciju izstrādā katram publiskam pasākumam atsevišķi, ievērojot ugunsdrošības instrukcijā iekļaujamās informācijas saturu.



# Pieļaujamais cilvēku skaits

- Publiskā objektā cilvēku skaits un tiem paredzēto vietu skaits nedrīkst pārsniegt Ugunsdrošības noteikumos vai būvprojektā paredzēto skaitu.
- Publiskā objektā, tā ugunsdrošības nodalījumā, objekta stāvā un telpā aizliegts atrasties:
  - vairāk par 50 cilvēkiem, ja ir viena evakuācijas izeja;
  - vairāk par 500 cilvēkiem, ja ir divas evakuācijas izejas;
  - vairāk par 1000 cilvēkiem, ja ir trīs evakuācijas izejas.
- Pieņem, ka minimālā platība vienam cilvēkam ir 1 m<sup>2</sup>.
- Ugunsdrošības instrukcijā norāda maksimāli pieļaujamo cilvēku skaitu.



# Evakuācijas ceļi un izejas

- Ja evakuācijas ceļa brīvais platums ir:
  - 1m – pa to atļauts evakuēt līdz 50 cilvēkiem;
  - 1,2 m – pa to atļauts evakuēt 51-250 cilvēkus.
- Objektu būvprojektos var būt paredzēti citi evakuācijas risinājumi, kurus norāda ugunsdrošības instrukcijā.
- Durvis evakuācijas ceļos ir viegli atveramas no telpas iekšpuses bez aizkavējuma un šķēršļiem.



Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests







# Atklāta uguns un pirotehnika

- Publiskā objektā atklātu uguni un pirotehniku izmanto tikai ar pasākuma atbildīgās personas rakstisku atļauju, ja nodrošināti pasākumi, lai nepieļautu ugunsgrēka izcelšanos.
- Ja publiskā pasākumā izmanto pirotehniskos izstrādājumus, ievēro pirotehnisko izstrādājumu apriti regulējošo normatīvo aktu un pirotehnisko izstrādājumu ražotāja prasības.





# Preventīvie pasākumi

- Objekta atbildīgās personas līdzatbildība par ugunsdrošību publiskā pasākuma laikā.
- Cilvēku skaita kontrole.
- Ugunsdrošības instruktāžas nozīme. Rīcība ugunsgrēka vai cita apdraudējuma gadījumā publiskā pasākuma laikā.
- Priekšlikumi Ugunsdrošības noteikumu grozījumiem attiecībā uz ugunsdrošības prasībām, organizējot publiskos pasākumus.



Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

# Paldies par uzmanību!

**Kristaps Eklons**

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta priekšnieka vietnieks,  
tālr. 67075990, e-pasts: [kristaps.eklons@vugd.gov.lv](mailto:kristaps.eklons@vugd.gov.lv).

29.03.2017, Jelgava